

Mess.rs

**ISEO SERRATURE S.p.A.**

*k.a. Mr. Stefano Gelmini*

Via San Girolamo, 13  
25055 PISOGNE (BS)

Bollate (MI) 16/06/2020

**Oggetto: Riduzione spessore scatola e coperchio delle serrature serie 214 e 216**

**Object: Locks series 214 and 216 case and cover thickness reduction**

Con la presente dichiariamo di aver validato la modifica di riduzione spessore cassa e coperchio (da 2mm ad 1,5mm) delle serrature 214 e 216, coperte dai certificati CE di costanza delle prestazioni numeri 0497 /CPR/4265 e 0497 /CPR/6057.

L'evidenza è nei seguenti documenti:

- Rapporto di prova nr. 19040201AS r2 emesso da ISEO SERRATURE S.p.A. in data 04/07/2019, effettuato con la supervisione di un nostro ispettore

Non è stato necessario modificare e rimettere i certificati CE di costanza delle prestazioni in quanto le prove hanno confermato che le modifiche effettuate non hanno impatto sulle prestazioni dei prodotti.

*We hereby declare that we have validated the modification of the cover and case thickness reduction (from 2mm to 1.5mm) of 214 and 216 locks, covered by the EC certificates of constancy of performance numbers 0497 /CPR/4265 and 0497 /CPR/6057.*


*The evidence is in the following documents:*

- *Test report no. 19040201AS r2 issued by ISEO SERRATURE S.p.A. on 04/07/2019, carried out under the supervision of our inspector.*

*It was not necessary to modify and reissue the EC certificates of constancy of performance because the tests confirmed that the changes made have no impact on the performance of the products*

Cordiali saluti

Kind regards



CSI S.p.A. A SOCIO UNICO  
SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE  
E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L.

**Sede legale**

Italia 20030 Senago (MI)  
Cascina Traversagna 21  
direzione-csi@legalmail.it  
info@csi-spa.com  
www.csi-spa.com

**Sedi operative**

20021 Bollate (MI)  
viale Lombardia 20/B  
tel. (+39) 02 38330 1  
fax (+39) 02 35039 40

10028 Trofarello (TO)  
via Cuneo 12  
tel. (+39) 011 6493 311  
fax (+39) 011 6496 041